



1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **АГУИО «Кинешемский драмтеатр»**
- 1.2. Адрес объекта: **155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, дом 12**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание **3** этажа, **6218** кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка – **8876** кв. м
- 1.4. Год постройки здания **1978** г., последнего капитального ремонта **2011** г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **ежегодно**, капитального – **2035** г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Автономное государственное учреждение Ивановской области «Кинешемский драмтеатр»; (АГУИО «Кинешемский драмтеатр»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, дом 12**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 20.03.2014**
- 1.9. Форма собственности: **субъекта федерации**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **региональная**
- 1.11. Вышестоящая организация: **Департамент культуры и туризма Ивановской области**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Велижская, дом 8. Тел: 8 (4932) 24-27-21

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **деятельность по организации и постановке театральных представлений и прочих сценических выступлений**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)**
- 2.3 Форма оказания услуг: **драматический спектакль на стационаре**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, зрения и инвалиды колясочники (все категории)**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость **20** чел./день спектакля, вместимость, **594** места
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От железнодорожного и автобусного вокзала **на автобусах № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,15, до остановки «Почта».**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **450 м**

3.2.2 время движения (пешком) **15 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

3.2.4 Перекрестки: **не регулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1	1,4,5,7,8,10,54,55,56
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	2	1,2,3,4,5,9,10,11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	3	17-20, 21-26
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	4	29-32
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	5	33-39
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	6	40-46
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	7	47-57

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г,О), ВНД (К,С).
Доступно частично избирательно (ДЧ-И)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – **по мере необходимости и целевого финансирования**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
частично доступен

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

согласование с **Кинешемской Районной общественной организацией Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъекта РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>, **театростровского.рф**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «03» декабря 2020 г.
2. Акта обследования объекта: от «03» декабря 2020 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Зам. Директора по зрителью Ильина А.В.
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Зам. Директора по общим вопросам Лихачёв Д.А.
(Должность, Ф.И.О.)


Главный инженер Цветков А.В.
(Должность, Ф.И.О.)

Ведущий юрисконсульт Адуева Г.О.
(Должность, Ф.И.О.)

Специалист по охране труда Уткин С.В.
(Должность, Ф.И.О.)

Начальник отдела кадров Курылёва О.И.
(Должность, Ф.И.О.)

Старший администратор Герасимова В.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


(Подпись)


(Подпись)


(Подпись)


(Подпись)


(Подпись)


(Подпись)

В том числе:

Председатель Кинешемской
Районной общественной организации
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)
Галанова Н.В.



(Подпись)

Председатель Кинешемской местной организации
Всероссийское общество слепых (ВОС)
Захарова В. П.



(Подпись)



1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **АГУИО «Кинешемский драмтеатр»**
1.2. Адрес объекта: **155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, дом 12**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **3** этажа, **6218** кв. м
- наличие прилегающего земельного участка – **8876** кв. м
1.4. Год постройки здания **1978** г., последнего капитального ремонта **2011** г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **ежегодно**, капитального – **2035** г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Автономное государственное учреждение Ивановской области «Кинешемский драмтеатр»; (АГУИО «Кинешемский драмтеатр»)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, дом 12**
1.8. Основание для пользования объектом: **свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 20.03.2014**
1.9. Форма собственности: **субъекта федерации**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **региональная**
1.11. Вышестоящая организация: **Департамент культуры и туризма Ивановской области**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Велижская, дом 8. Тел: 8 (4932) 24-27-21

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **деятельность по организации и постановке театральных представлений и прочих сценических выступлений**
2.2 Виды оказываемых услуг: **показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)**
2.3 Форма оказания услуг: **драматический спектакль на стационаре**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, зрения и инвалиды колясочники (все категории)**
2.6 Плановая мощность: посещаемость **20** чел./день спектакля, вместимость, **594** места
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От железнодорожного и автобусного вокзала **на автобусах № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,15, до остановки «Почта».**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **450 м**

3.2.2 время движения (пешком) **15 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

3.2.4 Перекрестки: **не регулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано с Кинешемской Районной общественной организацией Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

г. Кинешма

«03» декабря 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **АГУИО «Кинешемский драмтеатр»**
1.2. Адрес объекта: **155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, дом 12**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **3** этажа, **6218** кв. м
- наличие прилегающего земельного участка – **8876** кв. м
1.4. Год постройки здания **1978** г., последнего капитального ремонта **2011** г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **ежегодно**, капитального – **2035** г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Автономное государственное учреждение Ивановской области «Кинешемский драмтеатр»; (АГУИО «Кинешемский драмтеатр»)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, дом 12**
1.8. Основание для пользования объектом: **свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 20.03.2014**
1.9. Форма собственности: **субъекта федерации**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **региональная**
1.11. Вышестоящая организация: **Департамент культуры и туризма Ивановской области**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Велижская, дом 8. Тел: 8 (4932) 24-27-21

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **деятельность по организации и постановке театральных представлений и прочих сценических выступлений**
2.2 Виды оказываемых услуг: **показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)**
2.3 Форма оказания услуг: **драматический спектакль на стационаре**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, зрения и инвалиды колясочники (все категории)**
2.6 Плановая мощность: посещаемость **20** чел./день спектакля, вместимость, **594** места
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От железнодорожного и автобусного вокзала на автобусах № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,15, до остановки «Почта».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **450 м**

3.2.2 время движения (пешком) **15 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4 Перекрестки: **не регулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1	1,4,5,7,8,10,54,55,56
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	2	1,2,3,4,5,9,10,11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	3	17-20, 21-26
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	4	29-32
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	5	33-39
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	6	40-46
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	7	47-57

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г,О), ВНД (К,С).
Доступно частично избирательно (ДЧ-И)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий и ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – **по мере необходимости и целевого финансирования**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
частично доступен

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

Согласование с **Кинешемской Районной общественной организацией Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъекта РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>, **театростровского.рф**

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u> 5 </u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u> 3 </u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u> 7 </u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u> 3 </u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u> 4 </u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u> 5 </u> л. |
| 7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | на <u> 6 </u> л. |


Результаты фотофиксации на объекте на 24 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Зам. Директора по зрению Ильина А.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. Директора по общим вопросам Лихачёв Д.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Главный инженер Цветков А.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Ведущий юрисконсульт Адуева Г.О.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Специалист по охране труда Уткин С.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Начальник отдела кадров Курьлёва О.И.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Старший администратор Герасимова В.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

Председатель Кинешемской
Районной общественной организации
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)
Галанова Н.В.


(Подпись)

Председатель Кинешемской местной организации
Всероссийское общество слепых (ВОС)
Захарова В. П.


(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**АГУИО «Кинешемский драмтеатр», 155800, Ивановская область, г. Кинешма,
ул. Советская, дом 12**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1-5		К,О,С, Г,У	Доступно полностью всем	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	7	4-5	Отсутствуют тактильные направляющая и предупредительные наземные указатели для ориентирования. Слева и справа от центрального входа присутствуют пандусы.	С, О, К, Г, У	Обустроить тактильные предупредительные наземные указатели перед препятствиями и поворотами на основных путях движения по территории.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Есть	7	9		К,О,С, Г,У		Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	Есть	7	4-5		К,О		
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	7	6-7	Не выделены места для инвалидов на общей парковке (театр-ЗАГС)	К,О,С, Г,У	Прорешать вопрос о выделении парковочных мест для инвалидов	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (К,О,Г,У)	1	1-9	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Входы в здание полностью доступны для К,Г,У,О,С.

Обустроить тактильные предупредительные наземные указатели перед препятствиями и поворотами на основных путях движения по территории. Выделить места для МГН на общей парковке (театр – ЗАГС).

Фото 1 (вход в здание)



Фото 2 (вход в здание)



Фото 3 (вход в здание)



Фото 4 (пандус наружный справа)



Фото 5 (пандус наружный слева)



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**АГУИО «Кинешемский драмтеатр», 155800, Ивановская область, г. Кинешма,
ул. Советская, дом 12**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	2	10-11		С,О, К,Г, У		
2.2	Пандус (наружный)	Есть	2	10		К, О, С		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	2	11		К,О, С, Г,У	Рекомендуется обустроить перед входной дверью основного входа предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть	2	11		К, С, О	Высота порогов входных дверей более 0,014 м	
2.5	Тамбур	Есть	2	12-13		К, О, С	Ширина дверного проема в тамбуре основного входа в свету 1,8 м (глубина 1,2 м). У входа есть нескользящее покрытие	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Обустроить перед входной дверью основного входа предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДП-В (К,О,С,Г,У)	2	10-13	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: Входы в здание условно доступны для Г,У,К,С,О.

Для адаптации зоны необходимо обустроить перед входной дверью основного входа предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью. Обозначить краевые проступи лестницы яркой контрастной маркировкой. Обозначить ручки входных дверей яркой контрастной маркировкой.

Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**АГУИО «Кинешемский драмтеатр», 155800, Ивановская область, г. Кинешма,
ул. Советская, дом 12**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значим для инвалид а (катего рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	3	14- 16	На путях движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая для ориентирования С,	С, О, К	Обустроить на основных путях движения внутри здания тактильную контрастную направляющую для ориентирования С или организовать оказание ситуативной помощи С со стороны сотрудника учреждения на путях движения внутри здания.	Текущи й ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	3	21- 25	Перед подъемом и спуском на лестницы отсутствуют предупреждающие тактильные указатели.	С, К, О	Рекомендуется обустроить перед подъемом и спуском на лестницы напольные предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью. Обозначить краевые проступи лестниц яркой контрастной маркировкой.	Текущи й ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Есть	3	24- 25				
3.4	Лифт пассажирский	Нет						
3.5	Дверь в зал	Есть	3	26- 28	Ручки дверей не контрастны на фоне дверных полотен. Дверной проем 2 м.	С, К	Обозначить ручки дверей на путях движения инвалидов яркой контрастной маркировкой.	Текущи й ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	3	17-20		К,С, О,Г, У		Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Должен быть выделен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения, наличие зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	3	14-28	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания полностью доступны для К,О,Г,У, доступны условно для С.

Обустроить на основных путях движения внутри здания тактильную контрастную направляющую для ориентирования инвалидов с нарушением зрения или организовать оказание ситуативной помощи инвалидам с нарушением зрения со стороны сотрудника учреждения на путях движения внутри здания. Рекомендуется обустроить перед подъемом и спуском на лестницы напольные предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью. Обозначить краевые проступы лестниц яркой контрастной маркировкой. Обозначить ручки дверей на путях движения инвалидов яркой контрастной маркировкой.

Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18




Фото 19



Фото 20



Фото 21



Φοτο 22




Φοτο 23



Φοτο 24



Φοτο 25




Φοτο 26



Φοτο 27



Φοτο 28



I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**АГУИО «Кинешемский драмтеатр», 155800, Ивановская область, г. Кинешма,
ул. Советская, дом 12**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Зальная форма обслуживания	Есть	4	29-32	Ширина дверных проемов в зрительный зал 2 м. Требуется оборудовать необходимое количество мест для К. Расположение мест с учетом эвакуации: из зрительного зала (из ложи).	К,О,С, Г,У	По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения, есть самостоятельный путь эвакуации остальной части зрителей (через эвакуационные выходы) с помощью специально обученных сотрудников.	Текущий ремонт
4.2	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Есть	4				С помощью специально обученного сотрудника	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДУ (К,О,С,У,Г)	4	29-32	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания доступны полностью для У, доступны частично для О, доступны условно для К,Г,С.
Для адаптации зоны необходимо обозначить ручку двери в кабинет яркой контрастной маркировкой.

Фото 29



Фото 30



Фото 31



Фото 32



I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

**АГУИО «Кинешемский драмтеатр», 155800, Ивановская область, г. Кинешма,
ул. Советская, дом 12**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значи мо для инвали да (катего -рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	Есть	5	33-39	Выключатели света в туалетные комнаты расположены на высоте более 0,8 м (0.8 м) от уровня пола. Размер туалетной кабины соответствуют нормативным значениям. Рядом с унитазом место для подъезда и размещения кресла-коляски поручни возле унитазов соответствуют нормативным требованиям (высота, конфигурация), поручни рядом с унитазом (откидной – со стороны подъезда и размещения кресла - коляски). В туалетной комнате отсутствуют поручни рядом с раковиной. Ручки дверей в туалетные комнаты не контрастны на фоне дверных полотен, над входом туалетные комнаты не установлен, световой мигающий оповещатель, срабатывающий при нажатии кнопки вызова помощника.	К, С, О	Обозначить ручки дверей в туалетные комнаты ярко-контрастной маркировкой. Обустроить над входом туалетные комнаты световой мигающий оповещатель, срабатывающий при нажатии кнопки вызова помощник.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть						

	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более).
--	--------------------------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	5	33-39	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью для Г,У, К,О, условно доступны для С.

Обозначить ручки дверей в туалетные комнаты ярко-контрастной маркировкой. Обустроить над входом туалетные комнаты световой мигающий оповещатель, срабатывающий при нажатии кнопки вызова помощника.

Фото 33



Фото 34



Фото 35



Фото 36



Фото 37



Фото 38



Фото 39



**І Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**АГУИО «Кинешемский драмтеатр», 155800, Ивановская область, г. Кинешма,
ул. Советская, дом 12**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	6	40-46	Частично отсутствуют визуальные средства информации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, в т.ч. доступные для С.	К, О, С, Г, У	Разместить рядом с входами в кабинеты и залы, доступные для инвалидов, таблички с названиями помещений, дублированные шрифтом Брайля.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	Есть	6	47-51				
6.3	Тактильные средства	Есть	6	40-46				
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации зон и помещений должна предусматривать возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.						

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, Г, У) ДХ-И (С)	6	40-51	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации частично доступны для К,О,Г,У, доступны условно для С.

Для адаптации зоны необходимо разместить рельефные пиктограммы на путях движения/эвакуации, возле входа в туалетную комнату (на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1,35 м по нижнему краю пиктограммы). Разместить рядом с входами в кабинеты и залы, доступные для инвалидов, таблички с

названиями помещений, дублированные шрифтом Брайля. Разместить в зонах оказания услуг важную информацию в альтернативном формате: дублировать в аудио формате или шрифтом Брайля.

Фото 40





Фото 41




Фото 42



Фото 43



Φοτο 44



Φοτο 45




Фото 46



Фото 47



Фото 48



Фото 49



Фото 50



Фото 51



I Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

**АГУИО «Кинешемский драмтеатр», 155800, Ивановская область, г. Кинешма,
ул. Советская, дом 12**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
7.1	Остановка транспорта	Есть	7	52- 53				
7.2	Путь (пути) движения к объекту	Есть	7	54- 60	Отсутствует визуальное и тактильное обозначение препятствий на пути движения от остановки общественного транспорта к входу в здание.	К, О, С	Обратиться в органы местного самоуправления по вопросам о проведении работ обустройству визуального и тактильного обозначения препятствий на пути движения от остановки общественного транспорта к объекту.	Текущ ий ремонт, индив идуал ьное решен ие с ТСР
7.3	Лестница (наружная)	Есть	7					
7.4	Пандус (наружный)	Есть	7					
7.5.	Светофор	Нет						
7.6	Автостоянка и парковка	Есть	7	61- 62	Не выделено место для стоянки автомобиля для инвалидов.		Обратиться в органы местного самоуправления по вопросам о выделении места для стоянки автомобиля инвалидов на парковке театр- ЗАГС.	
7.7	Информативность (визуальные указатели направления движения и ориентирования, знаки,	Нет			Отсутствуют визуальные указатели направления движения и ориентирования, знаки, предупреждающие о движении инвалидов.	К, О, С, Г, У	Обустроить визуальные указатели направления движения и ориентирования, знаки,	Текущ ий ремонт

	предупреждающие о движении инвалидов)					предупреждающие о движении инвалидов.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Остановка общественного транспорта должна обеспечивать возможность посадки и высадки пассажиров-инвалидов, пользующихся креслами-колясками, инвалидов по зрению: поверхность площадки ожидания должна иметь твердую, шероховатую поверхность, информация должна быть хорошо читаемой и выполненной в контрастном цвете. Пути следования должны быть оборудованы доступными элементами информации об объекте, должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание.					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (С,О,К)	7	52-62	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения к объекту (от остановки транспорта) частично доступны для Г,У, доступны условно для С,О,К.

Для адаптации зоны необходимо обратиться в органы местного самоуправления по вопросам о проведении работ по обустройству визуального и тактильного обозначения препятствий на пути движения от остановки общественного транспорта к объекту. Обустроить визуальные указатели направления движения и ориентирования, знаки, предупреждающие о движении инвалидов.

Фото 52



Фото 53



Фото 54



Фото 55



Фото 56



Фото 57



Фото 58




Фото 59



Фото 60



Фото 61




Фото 62



Поэтажные планы

Приложение 8
к Акту обследования паспорта доступности от «03» декабря 2020 г.



План 2 этажа

